

SITUACIJOS PLANAS



KOORDINAČIŲ TAŠKAI, KOORDINAČIŲ SISTEMA LKS-94			
1	Tšk „A“	6188094.099	470481.313
2	PK1	6188108.674	470490.620
3	PK2	6188111.771	470504.971
4	PK3	6188111.771	470504.971
5	PK4	6188102.042	470520.140
6	PK5	6188118.924	470530.972
7	PK6	6188134.112	470567.976
8	PK7	6188218.217	470589.412
9	PK8	6188221.261	470584.711
10	PK9	6188235.559	470592.345
11	Tšk „B“	6188236.266	470591.022
12	PK1.1	6188111.305	470492.147
13	PK1.2	6188115.757	470487.036
14	Tšk „C“	6188116.710	470487.657

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Sklypo riba
	Projektuojami šilumos tiekimo tinklai (pad. vamzd.)
	Projektuojami šilumos tiekimo tinklai (grįžt. vamzd.)
	Projektuojami antžeminiai šilumos tiekimo tinklai
	Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona, 5m
	PK1 ŠT tinklų posūkio kampas nr.1
	Projektuojami ŠT tinklai g/b lovyje
	Projektavimo riba
Pragręžimas po Žironų gatve	

PASTABOS:

- Šilumos tiekimo tinklų susikirtimo su kitomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose po 2,0 m į abi puses kasti rankiniu būdu.
- Atstumai tarp susikertančių komunikacijų nurodyti "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse", patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673).
- Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją atkasus ir suderinus su statytoju.
- Trasos žemiausioje vietoje turi būti įrengiamas drenažas, o aukščiausioje vietoje nuorinimas.
- Kelio žemės sklypo ribose (kelio juostoje) tinklų klojimo gylis turi būti ne mažiau 1,2 m. ir ne mažiau nei 1,5 m gilyje nuo griovio dugno vykdant kirtimus po keliu.
- Atsiradus kelio juostos konstrukcijos nelygumams ar deformacijoms, konstrukciją privaloma atstatyti pagal KPT SDK 19 projektavimo taisykles.

0	2023-11	PROJEKINIAMS PASIŪLYMAMS			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. Nr.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO KATILINĖS IKI ŠILUMOS PUNKTO ADRESU ŽIRONŲ G. 12, RADVILIŠKYJE STATYBOS PROJEKTAS	
20318	SPV	K. KUZMINOVAS		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV. ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ PLANAS M1:500	LAIDA
32522	SPDV	K. KUZMINOVAS			0
	SPDA	V. VAIČIKAIŠKIS			
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "RADVILIŠKIO ŠILUMA"			DOKUMENTO ŽYMUO 22016S1KK_1-PP-ŠT_B-001	LAPAS 1
					LAPŲ 1

